

ZP.271.2.2019

Rumia, dnia 11.04.2019 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi na odcinku od ul. Kazimierskiej do ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego wraz z wysięgnikiem”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) **Rumia Invest Park Sp. z o.o., 84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148**, jako Zamawiający przekazuje treść zapytań do SIWZ złożone przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1

Czy Zamawiający mógłby udostępnić przedmiary robót na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający w załączeniu przekazuje przedmiary robót oraz SST na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z projektem wykonawczym na przepuszcie P2 należy wykonać tylko balustradę stalową, natomiast na obiekcie M1 tylko barierę skrajną.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający potwierdza, że na przepuszcie P2 należy wykonać balustradę stalową, natomiast na obiekcie M1 barierę skrajną.

Pytanie 3

Proszę o podanie okresu pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający informuje, że Wykonawca winien pominąć w ofercie okres pielęgnacji zieleni.

Pytanie 4

Proszę o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający informuje, że okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 3 m-ce; grubowarstwowego – 12 m-cy.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że załączony projekt na oświetlenie uliczne jest obowiązujący. W dniu 25.02.2019 do odpowiedzi w pierwszym ogłoszonym przetargu były zmiany, które teraz nie zostały ujęte.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający potwierdza, że załączony projekt na oświetlenie uliczne jest obowiązujący.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 przedmiar robót sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Załącznik Nr 2 SSTWiORB sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Rumia Invest Park Sp. z o.o.



Agnieszka Rodak

Otrzymują:

1. strona internetowa Zamawiającego